

Date d'édition : 22.12.2024

Ref : EWTGUET380

ET 380 Pompe à chaleur air / air, instrumentée (061.38000)

Transitions de phase visibles dans l'évaporateur et le condenseur, diagramme log p,h en temps réel



Rendre visibles et tangibles les transformations d'état complexes qui ont lieu dans les systèmes de tuyauterie habituellement fermés des installations frigorifiques.

Destiné à illustrer de façon marquante le processus de comparaison théorique grâce au positionnement des composants et des tuyauteries, ce banc d'essai apporte une contribution importante à la reconnaissance des analogies techniques sur des installations réelles.

Le banc d'essai ET 380 permet de se faire une idée du processus de changement de phase et crée une passerelle didactique avec le processus de comparaison théorique, le diagramme log p,h.

Toutes les valeurs de mesure importantes sont enregistrées par des capteurs.

La transmission simultanée des valeurs de mesure à un terminal permet une évaluation aisée et la représentation du processus dans le diagramme log p,h.

L'API fournit des données exactes sur l'état de l'agent réfrigérant, qui sont utilisées pour calculer avec précision le débit massique de l'agent réfrigérant.

Le calcul donne ainsi un résultat beaucoup plus précis que la mesure par des méthodes traditionnelles.

L'écran tactile affiche les principales grandeurs caractéristiques du processus, comme le rapport de pression du compresseur et le coefficient de performance.

Le banc d'essai est commandé par un écran tactile.

Grâce à un routeur intégré, le banc d'essai peut être alternativement commandé et contrôlé par un dispositif terminal.

L'interface utilisateur peut également être affichée sur des terminaux supplémentaires (screen mirroring).

Via l'API, les valeurs de mesure peuvent être enregistrées en interne.

L'accès aux valeurs de mesure enregistrées est possible à partir des terminaux du routeur intégré / connexion réseau propre au client.

Les valeurs de mesure peuvent être transmises à un PC via une connexion directe au réseau local, afin d'être lues et enregistrées (par ex. avec MS Excel).

Contenu didactique / Essais

- structure et fonctionnement d'une installation frigorifique à compression,
- dépendance de la charge d'une installation frigorifique,
- représentation et compréhension du cycle frigorifique dans le diagramme log p,h,
- bilans énergétiques,
- détermination du coefficient de performance,
- transport de l'huile en phase gazeuse,
- surchauffe et sursurcoolissement,
- fonctionnement d'un compresseur à piston,
- développement des compétences numériques :

recherche d'informations sur les réseaux numériques et utilisation des supports d'apprentissage numériques



Date d'édition : 22.12.2024

Les grandes lignes

- transitions entre phases visibles dans l'évaporateur et le condenseur,
- diagramme log p,h en temps réel,
- affichage dynamique du débit massique de l'agent réfrigérant,
- un routeur intégré pour l'exploitation et le contrôle via un dispositif terminal et pour le screen mirroring sur 10 terminaux: PC, tablette, smartphone

Les caractéristiques techniques

API: Weintek cMT3162X

Compresseur

- puissance frigorifique nominale: env. 372W à 7,2/32°C
- puissance absorbée: env. 213W à 7,2/32°C
- cylindrée: 5,08cm³

Ventilateur, moteur EC

- vitesse nominale: 2330min⁻¹
- puissance du moteur entraînement: 83W
- débit: 0,1710m³/h

Agent réfrigérant: R513A,631, quantité de remplissage: 1,25Kg, équivalent CO₂: 0,8t, sécuritéA1

Plages de mesure

- température: -50?180°C
- débit: 0?7g/s
- pression:
- capteur de pression: -0,8?7bar / 0?30bar

230V, 50Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 1 phase

Dimensions et poids


Lxlxh: 1328x1685x790mm

Poids: env. 150kg


Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique

Date d'édition : 22.12.2024



Date d'édition : 22.12.2024




Produits alternatifs

Date d'édition : 22.12.2024

Ref : EWTGUET360

ET 360 Circuit frigorifique avec propane, Pompe à chaleur air (réf. 061.36000)

Étude le comportement de charge stationnaire et non stationnaire, diagramme log p,h en temps réel



En raison de l'impact environnemental élevé des agents réfrigérants conventionnels, il est intéressant à long terme de renoncer aux gaz fluorés et d'utiliser des agents réfrigérants naturels.

Le propane est un gaz actuellement très prometteur.

Ce gaz possède de très bonnes propriétés thermodynamiques et est disponible dans le monde entier.

LET détermine le circuit frigorifique sous une charge réglable.

Le circuit frigorifique se compose d'un compresseur, d'un condenseur avec ventilateur, d'une soupape de détente thermostatique et d'un échangeur de chaleur à microcanaux faisant office d'évaporateur.

L'évaporateur peut fonctionner dans une chambre de refroidissement ou avec un écoulement traversant permanent.

Toutes les valeurs de mesure importantes sont enregistrées par des capteurs.

La transmission simultanée des valeurs de mesure à une évaluation aisée et la représentation du processus sous forme de diagramme log p,h en temps réel.

L'API fournit des données exactes sur l'état de l'agent réfrigérant, qui sont utilisées pour calculer avec précision le débit massique de l'agent réfrigérant.

Le calcul donne ainsi un résultat beaucoup plus précis que la mesure par des méthodes traditionnelles.

L'écran tactile affiche les principales grandeurs caractéristiques du processus, comme le rapport de pression du compresseur et le coefficient de performance.

L'appareil de test est commandé par un écran tactile.

Grâce à un routeur intégré, l'appareil de test peut être alternativement commandé et contrôlé par un dispositif terminal.

L'interface utilisateur peut également être affichée sur des terminaux supplémentaires (screen mirroring).

Via l'API, les valeurs de mesure peuvent être enregistrées en interne.

L'accès aux valeurs de mesure enregistrées est possible à partir des terminaux de routeur intégré / connexion réseau propre au client.

Les valeurs de mesure peuvent être transmises à un PC via une connexion directe au réseau local, afin d'être lues et enregistrées (par ex. avec MS Excel).

Contenu didactique / Essais

- représentation et compréhension du cycle frigorifique dans le diagramme log p,h
- détermination des grandeurs caractéristiques importantes :
- coefficient de performance,
- puissance frigorifique,
- travail de compresseur,
- comportement en service sous une charge
- développement des compétences numériques :
- recherche d'informations sur les réseaux numériques
- utilisation des supports d'apprentissage numériques.

Les grandes lignes

- comportement de charge stationnaire et non stationnaire,
- diagramme log p,h en temps réel,
- affichage dynamique du débit massique de l'agent réfrigérant,
- un routeur intégré pour l'exploitation et le contrôle via un dispositif terminal et pour le screen mirroring sur 10 terminaux: PC, tablette, smartphone

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
systemes-didactiques.fr



Date d'édition : 22.12.2024

Les caractéristiques techniques

API: Weintek cMT3162X

Compresseur

- cylindrée 5,98cm³,
- puissance frigorifique nominale: env. 700W à -10/32°C,
- puissance absorbée: env. 300W à -10/32°C

Ventilateur, moteur EC

- vitesse nominale: 2330min⁻¹,
- puissance du moteur entraînement: 83W,
- débit: 0,1710m³/h,

Agent réfrigérant: R290,3

- quantité de remplissage: 150g,
- équivalent CO₂: 0t,
- sécuritéA3,

Plages de mesure

- pression: 2x -1,38bar,
- température: 4x 0,100°C
- d