

Date d'édition: 17.12.2025

Ref: EWTGUET605.03

ET 605.03 Boîte de raccordement Entrées /Sorties pour ET 605 (Réf. 061.60503)



Un régulateur propre au client peut être relié à linstallation de climatisation ET 605 par la boîte de raccordement ET 605 03

Ce régulateur reprend alors la commande et la régulation de linstallation de climatisation dans le cas dune configuration et dun paramétrage correspondants par lutilisateur. Il faut alors tenir compte des définitions des signaux de sortie et dentrée.

Le régulateur est raccordé à la boîte par le biais de connecteurs de laboratoire.

La liaison à linstallation de climatisation se fait par le biais de deux câbles plats qui sont également livrés.

Cette solution est recommandée lorsque le sujet de lautomatisation est primordial et que des solutions propres doivent être trouvées.

Les grandes lignes

- structure dune solution individuelle dautomatisation pour ET 605
- mise à disposition de tous les signaux E/S pertinents pour une transformation libre

Les caracteristiques techniques

16 entrées analogiques, 0?10VDC

- 6x température
- 6x humidité relative
- 2x puissance: source de chaleur sensible, source de chaleur latente
- vitesse de lair
- position des volets de ventilation
- 2 sorties analogiques (1 non utilisée), 0?10VDC
- 1x commande de la position des volets de ventilation
- 8 entrées numériques (3 non utilisées), TTL=0VDC / 5VDC
- 5x message: état de fonctionnement des composants (refroidisseur dair, humidificateur, réchauffeur dair, eau supplémentaire pour humidificateur, ventilateur)

8 entrées numériques (4 non utilisées), TTL=0VDC / 5VDC

- 4x allumer/éteindre un composant (refroidisseur dair, humidificateur, réchauffeur dair, ventilateur)

Dimensions et poids Lxlxh: 360x200x150mm

Poids: env. 3kg

Liste de livraison

1 boîte de raccordement

2 câbles plats

1 plan d'affectation




Date d'édition: 17.12.2025

Options

Ref: EWTGUET605

ET 605 Centrale de Traitement d'Air CTA avec enceinte climatique (Réf. 061.60500)

Options complémentaires: ET 605.01, ET 605.02, ET 605.03



Le génie climatique est un sujet central en ingénierie de bâtiment.

C'est pour cette raison que le génie climatique joue un grand rôle dans la formation des spécialistes et des ingénieurs.

Le banc d'essai ET 605 représente une installation de climatisation complète avec un conduit d'air et une chambre de climatisation.

Les composants principaux de l'installation de climatisation sont le refroidisseur d'air avec groupe frigorifique, le ventilateur, l'humidificateur de vapeur et le réchauffeur d'air.

Trois volets de ventilation motorisés régulent la répartition de l'air dans l'installation de climatisation.

La chambre de climatisation est équipée de deux sources de chaleurs différentes (humide et sèche).

La température et l'humidité relative sont mesurées sur les points pertinents du conduit d'air puis affichées numériquement.

Dans le cas du circuit frigorifique, deux manomètres dotés d'échelle de température et d'un débitmètre fournissent toutes les valeurs de mesure pertinentes.

Le ET 605 est manipulé manuellement. Une caractéristique essentielle de l'installation de climatisation tient au fait qu'elle est entièrement préparée pour différentes solutions d'automatisation.

L'utilisateur peut ainsi faire de ce sujet important un sujet de cours.

Les solutions suivantes sont à disposition:

- régulateur logiciel ET 605.01
- régulateur de climatisation industriel ET 605.02
- boîte de raccordement de signalisation ET 605.03 pour l'accolage d'une solution utilisateur individuelle.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

- installation de climatisation et ses composants
- conditionner l'air ambiant
- mélanger différents écoulements d'air
- représentation de l'air humide sur un diagramme h,x
- -- humidifier et déshumidifier
- -- chauffer et refroidir
- représentation du circuit frigorifique sur le diagramme log p,h
- effets d'une charge de refroidissement (sèche et humide)
- Modes de fonctionnement de circulation d'air et de circulation d'air extérieur

En combinaison avec les accessoires en option:

- automatisation d'une installation de climatisation

Les grandes lignes

- Chambre de climatisation avec source de chaleur latente et sensible comme charge de refroidissement



Date d'édition: 17.12.2025

- Mode de circulation d'air et de circulation d'air extérieur
- Logiciel d'acquisition des données en option (ET 605.01)
- Possibilités de raccordement pour l'utilisation de différentes solutions d'automatisation

Les caractéristiques techniques Groupe frigorifique refroidi par air

puissance absorbée: 140W à -10°C
puissance frigorifique: 320W à +5/40°C

Humidificateur

- puissance de chauffe: 400W

Réchauffeur d'air

- puissance de chauffe: 360W

2 dispositifs de chauffage dans la chambre en guise de charge de refroidissement

- puissance: chacun 0...250W, ajustable en continu

Section d'écoulement du conduit d'air

- lxh: 155x155mm

Plages de mesure

- température: 0...50°C

- humidité: 10...90% d'humidité relative

- puissance: 0...600W (puissance absorbée par le

compresseur dans le groupe frigorifique);

2x 0...300W (charges de refroidissement)

- pression (agent réfrigérant): -1...9bar / -1...24bar

- débit (agent réfrigérant): 1,5...23,5L/h

- vitesse de l'air: 0...2,5m/s

Dimensions et poids Lxlxh: 2210x800x1740mm

Poids: env. 280kg

Necessaire au fonctionnement 230V, 50/60Hz, 1 phase

Raccord d'eau

Liste de livraison

1 banc d'essai, rempli d'agent réfrigérant

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

ET605.01 - Régulateur logiciel avec acquisition des données

ET605.02 - Régulateur de climatisation

ET605.03 - Boîte de raccordement E/S

Produits alternatifs

ET600 - Conditionnement de l'air ambiant

ET611 - Installation de climatisation avec chambre

ET915 - Système d'exercice HSI génie frigo. et climatique, unité de base



Date d'édition: 17.12.2025

Ref: EWTGUET605.02

ET 605.02 Régulateur de climatisation pour CTA ET 605 (Réf. 061.60502)



Le régulateur de climatisation ET 605.02 est harmonisé à linstallation de climatisation ET 605.

Celui-ci régule la température et lhumidité dans la chambre.

De plus, il existe un programme horaire pour fixer les periodes dutilisation, un couplage de sélection de lénergie et un dispositif de détection de protection antigel.

Les capteurs de températures et dhumidité combinés du ET 605 permettent lacquisition de lair pulsé et extrait de la chambre.

Afin de compenser lécart de réglage, le régulateur commande les volets de ventilation, le réchauffeur dair et le refroidisseur dair.

Cette solution dautomatisation est recommandée lorsque lobjectif de la formation est de connaître de manière précise le fonctionnement dun régulateur de climatisation courant dans lindustrie.

Contenu didactique / Essais

- connaître et utiliser les régulateurs de climatisation modernes
- -- régulation en cascade de la température de l'air extrait, régulation
- -- de l'humidité
- -- couplage de démarrage
- -- couplage de sélection de l'énergie (commande des volets de ventilation)
- -- protection antigel

Les grandes lignes

- Solution d'automatisation courante dans l'industrie pour ET 605
- Régulateur basé sur le système API disposant de nombreuses fonctions et affichages graphiques

Les caractéristiques techniques

Régulateur API

- 20 entrées universelles: 17 pour signaux analogiques, 3 pour signaux binaires
- 12 sorties relais/binaires, 4 utilisées
- 8 sorties analogiques, 4 utilisées

Commande en continu

- volets de ventilation
- réchauffeur dair
- -humidificateur dair

Commande 2 points

- refroidisseur dair
- ventilateur

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids Lxlxh: 280x230x110mm

Poids: env. 3kg

Necessaire au fonctionnement



Date d'édition : 17.12.2025

230V, 50/60Hz

Liste de livraison 1 régulateur, 1 jeu de câbles de données

1 notice d'utilisation